



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303738220

认证委托人名称及地址

浙江格亚电气有限公司  
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者名称及地址

浙江格亚电气有限公司  
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称及地址

志特电气有限公司  
浙江省温州市乐清市北白象镇双庙村

产品名称和系列、型号、规格

固态继电器

GSR1-1-□□DD、GSR1-1-□□AA、GSR1-1-□□DA；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年01月22日 有效期至：2029年09月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303738220

证书附页：第 1 页 共 1 页

GSR1-1-□□DD、GSR1-1-□□AA、GSR1-1-□□DA；  
Ui: 690V; Uimp: 2.5kV; SSR-1AA48□、SSR-1D48□: 输入控制电压 Us:  
AC70~280V、DC3~32V; 输出电压 Ue: AC24~480V; Ie=Ith: 10A、25A、40A、  
60A、80A、100A、120A; 使用类别: AC-12; SSR-1DD220D□: 输入控制电压  
Us: DC3~32V; 输出电压 Ue: DC5~220V; Ie=Ith: 10A、25A、40A、60A、80A、  
100A、120A; 使用类别: DC-12

## 型号解释:

G SR 1 - 1 □□ □□  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号: 浙江格亚电气有限公司
- (2) 固态继电器
- (3) 没有散热器
- (4) 1: 单相
- (5) 额定输出工作电流(A): 10、25、40、60、80、100、120
- (6) 输入输出电压类型: AA(交流输入—交流输出);  
DA(直流输入—交流输出);  
DD(直流输入—直流输出)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司