

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023000307001116

浙江格亚电气有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江格亚电气有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江格亚电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清市北白象镇温州大桥工业区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 小型断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T10963.1-2020
生产企业名称: 浙江格亚电气有限公司
生产企业地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇瑄头村滨江路91号5号厂房三至五层

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: 258870693@qq.com
指定签字人:

蔡建伟

自我声明时间: 2023-10-07

自我声明地点:

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023000307001116

产品系列、型号、规格:

GYM10-T、GYM10-H、GYM10-TS、GYM10-HS; U_i : 415V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230/400V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P), AC240/415V(1P), AC415V(2P, 3P, 4P); 适用频率: 50Hz; I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B型、C型; GYM10-T、GYM10-H、GYM10-TS、GYM10-HS $I_{cn}=I_{cs}=6000A$;

联系人: 蔡建伟
电话: 1586965****
电子邮箱: 258870693@qq.com
指定签字人: 蔡建伟

自我声明时间: 2023-10-07

自我声明地点:

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnaa. cn) 或扫描右上角二维码查询。