



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106 Revisão nº/revision no.: 1
Certificate No.

Data de emissão: 22/11/2024 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

Data de validade: 22/11/2030
Validity date:

Solicitante: **Brazil Technical Consulting Ltda.**
Applicant: Avenida Doutor Heitor Nascimento, nº196, Sala 24A, Centro Empr Aliança, Jardim América, Paulínia, SP, **Brasil**.
CNPJ: 18.138.574/0001-96, CEP: 13140-695

Produto: **Disjuntores para Instalações Elétricas Fixas Domésticas e Análogas**
Product:

Marca: **GEYA**
Brand:

Modelo: **GYM10 (Disjuntores tipo B e C, nas correntes 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 e 63 A) Icn=Ics= 3000 A**
Model: **(Vide a tabela Produto.)**

Fabricante
(Unidade Fabril): **Zhejiang Geya Electrical Co., Ltd**
Manufacturer: Wenzhou Bridge Industrial Zone, Beibaixiang Town, Yueqing, Zhejiang, **China**
(Manufacturing locations):

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issuing in conformity with the applicable regulation and standards

Mariana Pinceli Chaves
Gerente de Processos
Process Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade e regulamento técnico da qualidade para Disjuntores para Instalações Elétricas Fixas Domésticas e Análogas, anexos à Portaria Inmetro nº. 129, de 23 de Março de 2022.

Certificate issued in accordance to Brazilian requirements for Circuit breakers for Fixed Domestic and Similar Electrical Installations, attached to Inmetro Ordinance no. 129, of March 23rd, 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate can be verified by visiting Inmetro website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

Detentor da Tecnologia: N/A
Technology Owner:

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that production representative samples were assessed and tested and found compliant to the standards listed below; and that manufacturer's quality system management related to the product covered by this certificate, was accessed and found to comply to Inmetro quality system management requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

ABNT NBR NM 60898:2004

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

Fluig: 302199

Processo: 92141/24.1

Data da Auditoria: 13/08/2024

Relatório(s) de ensaio:

Test report(s):

Nº do relatório	Laboratório	Norma	Data de emissão
B240106-01	Zhejiang Academy of Science and Technology for Inspection & Quarantine	IEC 60898-1:2002 (1st Edition) + A1:2002 + A2:2003	31/10/2024
B240106-02	Zhejiang Academy of Science and Technology for Inspection & Quarantine	IEC 60898-1:2002 (1st Edition) + A1:2002 + A2:2003	07/11/2024

PRODUTO:

PRODUCT:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Marca Brand	Modelo Model	Descrição técnica do modelo Model's Technical Description	Código de barras Bar code
GEYA	GYM10 1P C 6A	Disjuntor Tipo C de 1P 6 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x4x6 mm ² , Material YDTB20110 NVSEDDI – 20 Volts, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P C 10A	Disjuntor Tipo C de 1P 10 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1578 NVSEDDI – 10 Volts, 1.25 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

GEYA	GYM10 1P C 16A	Disjuntor Tipo C de 1 Polo 16 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1440 NVSEDDI – 8 Voltas, 1.4 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P C 20A	Disjuntor Tipo C de 1 Polo 20 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1425 NVSEDDI – 6 Voltas, 1.6 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P C 25A	Disjuntor Tipo C de 1 Polo 25 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1415 NVSEDDI – 5 Voltas, 1.8 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P C 32A	Disjuntor Tipo C de 1 Polo 32 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1411 NVSEDDI – 4 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P C 40A	Disjuntor Tipo C de 1 Polo 40 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 3 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P C 50A	Disjuntor Tipo C de 1 Polo 50 A SPCI – 3 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P C 63A	Disjuntor Tipo C de 1 Polo 63 A SPCI – 4 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P C 6A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 6 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x4x6 mm ² , Material YDTB20110 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P C 10A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 10 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1578 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.25 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P C 16A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 16 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1440 NVSEDDI – 8 Voltas, 1.4 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

GEYA	GYM10 2P C 20A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 20 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1425 NVSEDDI – 6 Voltas, 1.6 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P C 25A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 25 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1415 NVSEDDI – 5 Voltas, 1.8 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P C 32A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 32 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1411 NVSEDDI – 4 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P C 40A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 40 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 3 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P C 50A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 50 A SPCI – 3 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P C 63A	Disjuntor Tipo C de 2 Polos 63 A SPCI – 4 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P C 6A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 6 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x4x6 mm ² , Material YDTB20110 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P C 10A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 10 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1578 NVSEDDI – 10 Voltas, 1.25 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P C 16A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 16 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1440 NVSEDDI – 8 Voltas, 1.4 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P C 20A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 20 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1425 NVSEDDI – 6 Voltas, 1.6 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

GEYA	GYM10 3P C 25A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 25 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1415 NVSEDDI – 5 Voltas, 1.8 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P C 32A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 32 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1411 NVSEDDI – 4 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P C 40A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 40 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 3 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P C 50A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 50 A SPCI – 3 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P C 63A	Disjuntor Tipo C de 3 Polos 63 A SPCI – 4 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P C 6A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 6 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x4x6 mm ² , Material YDTB20110 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P C 10A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 10 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1578 NVSEDDI – 10 Voltas, 1.25 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P C 16A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 16 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1440 NVSEDDI – 8 Voltas, 1.4 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P C 20A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 20 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1425 NVSEDDI – 6 Voltas, 1.6 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P C 25A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 25 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1415 NVSEDDI – 5 Voltas, 1.8 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

GEYA	GYM10 4P C 32A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 32 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1411 NVSEDDI – 4 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P C 40A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 40 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 3 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P C 50A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 50 A SPCI – 3 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P C 63A	Disjuntor Tipo C de 4 Polos 63 A SPCI – 4 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P B 6A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 6 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x4x6 mm ² , Material YDTB20110 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P B 10A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 10 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1578 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P B 16A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 16 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1440 NVSEDDI – 8 Voltas, 1.4 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P B 20A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 20 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1425 NVSEDDI – 6 Voltas, 1.6 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P B 25A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 25 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1415 NVSEDDI – 5 Voltas, 1.8 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P B 32A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 32 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1411 NVSEDDI – 4 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

GEYA	GYM10 1P B 40A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 40 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 3 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P B 50A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 50 A SPCI – 3 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 1P B 63A	Disjuntor Tipo B de 1 Polos 63 A SPCI – 4 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P B 6A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 6 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x4x6 mm ² , Material YDTB20110 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P B 10A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 10 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1578 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P B 16A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 16 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1440 NVSEDDI – 8 Voltas, 1.4 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P B 20A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 20 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1425 NVSEDDI – 6 Voltas, 1.6 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P B 25A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 25 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1415 NVSEDDI – 5 Voltas, 1.8 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P B 32A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 32 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1411 NVSEDDI – 4 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P B 40A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 40 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 3 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

GEYA	GYM10 2P B 50A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 50 A SPCI – 3 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 2P B 63A	Disjuntor Tipo B de 2 Polos 63 A SPCI – 4 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P B 6A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 6 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x4x6 mm ² , Material YDTB20110 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P B 10A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 10 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1578 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P B 16A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 16 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1440 NVSEDDI – 8 Voltas, 1.4 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P B 20A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 20 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1425 NVSEDDI – 6 Voltas, 1.6 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P B 25A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 25 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1415 NVSEDDI – 5 Voltas, 1.8 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P B 32A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 32 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1411 NVSEDDI – 4 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P B 40A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 40 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 3 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 3P B 50A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 50 A SPCI – 3 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

GEYA	GYM10 3P B 63A	Disjuntor Tipo B de 3 Polos 63 A SPCI – 4 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 6A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 6 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x4x6 mm ² , Material YDTB20110 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 10A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 10 A SPCI – 1 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1578 NVSEDDI – 20 Voltas, 1.12 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 16A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 16 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1440 NVSEDDI – 8 Voltas, 1.4 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 20A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 20 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1425 NVSEDDI – 6 Voltas, 1.6 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 25A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 25 A SPCI – 1.5 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1415 NVSEDDI – 5 Voltas, 1.8 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 32A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 32 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1411 NVSEDDI – 4 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 40A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 40 A SPCI – 2 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 3 Voltas, 2.36 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 50A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 50 A SPCI – 3 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A
GEYA	GYM10 4P B 63A	Disjuntor Tipo B de 4 Polos 63 A SPCI – 4 mm ² DMDDS – 32.5x5x6 mm ² , Material YDTB1306 NVSEDDI – 2 Voltas, 3.2 mm ² DB – 9.5x7.2	N/A



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

Legenda:

SPCI – Seção das partes condutoras internas que conduzem corrente

DMDDS - Dimensões e material do dispositivo de disparo por sobrecorrente

NVSEDDI - Número de voltas e seção do enrolamento do dispositivo de disparo instantâneo

DB – Dimensão dos bornes



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 24.11106
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 1

Data de emissão: 22/11/2024
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 11

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:

CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico da Portaria Inmetro nº. 129, de 23 de Março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. *The validity of this Certificate is linked to carrying out assessments of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Ordinance nº. 129, of March 23th, 2022. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.*

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

Histórico da Revisão:

Revisão	Certificado	Data de Revisão	Processo	Descrição
0	NCC 24.11106	22/11/2024	92141/24.1	Emissão inicial
1	NCC 24.11106	02/12/2024	92141/24.1	Correção para inclusão da informação no campo modelo.