



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307835253

认证委托人名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称及地址

佛山市佳华电气科技有限公司
广东省佛山市禅城区丝织路10号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

GYJ65LE-63; Ue: AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P); In:
10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣类型:C、D型; $I_{\Delta n}$:30mA; 剩余电流动作类
型: AC型/电子式; $I_{\Delta m}$: 1000A; $I_{cs}=I_{cn}$:4000A; 极数: 1P+N(1个保护极,N极常通,不具
备隔离功能),2P(2个保护极),3P,3P+N(3个保护极,N极常通,不具备隔离功能),4P(4个保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年12月18日 有效期至: 2029年12月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

