



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307835249

认证委托人名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称及地址

佛山市佳华电气科技有限公司
广东省佛山市禅城区丝织路10号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

GYJ65-63 ; Ue: AC230V(1P)、AC230V/400V(2P)、AC400V(3P、4P); In:
6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ics: 4000A; Icn: 4000A;
瞬时脱扣类型:C、D型; 极数: 1P(带1个保护极)、2P(带2个保护极)、3P(带3
个保护极)、4P(带4个保护极)

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年12月18日 有效期至: 2029年12月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

