



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307835254

## 认证委托人名称及地址

浙江格亚电气有限公司  
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

## 生产者名称及地址

浙江格亚电气有限公司  
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

## 生产企业名称及地址

佛山市佳华电气科技有限公司  
广东省佛山市禅城区丝织路10号

## 产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

GYJ65LE-100;  $U_i$ : 500V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_e$ : AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N);  $I_n$ : 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  $I_{cs}=I_{cu}=6kA$ ;  $I_{\Delta n}$ : 100mA; 额定剩余动作类型: AC型/电子式;  $I_{\Delta m}$ : 2kA; 选择性类别: A类; 1P+N(N极常通), 2P, 3P, 3P+N(N极常通), (所有极都不适用于隔离功能)

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年12月18日 有效期至: 2029年12月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验, 也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

