



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307835250

认证委托人名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产者名称及地址

浙江格亚电气有限公司
浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区

生产企业名称及地址

佛山市佳华电气科技有限公司
广东省佛山市禅城区丝织路10号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

GYJ65-100; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC230V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P);
In: 63A,80A,100A; 过电流脱扣器类型; 电磁式; Ics: 6kA; Icu: 6kA; 选择
性类别: A类: 1P, 2P, 3P, 4P(所有极都不适用于隔离功能)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年12月18日 有效期至: 2029年12月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

