

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023960305002396


浙江格亚电气有限公司（生产者）确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江格亚电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江格亚电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市乐清市北白象镇温州大桥工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：双电源自动转换开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：浙江宝田电气有限公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇虎啸路411号

联系人：蔡建伟  
电话：1586965\*\*\*\*  
电子邮箱：sale@cngeya.com  
指定签字人：蔡建伟

自我声明时间：2023-11-29  
自我声明地点：温州市  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023960305002396

产品系列、型号、规格:

W2R-100;  $U_i$ : 800V;  $U_{imp}$ : 8kV(主)、4kV(控制回路);  $I_{th}$ : 100A;  $U_e$ : AC400V;  $I_e$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 使用类别: AC-33iB;  $I_{cm}$ (峰值): 8kA;  $I_{cw}$ : 5kA/30ms; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P

联系人: 蔡建伟  
电话: 1586965\*\*\*\*  
电子邮箱: sale@cngeya.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-11-29

自我声明地点: 温州市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。